令和８年度　一般廃棄物最終処分場維持管理状況（放流水及び地下水の水質検査結果）

No	検査項目	基準値		単位	採水日　10/8　※No50ダイオキシン類は8/6		
		放流水	地下水		放流水	地下水集水ピット	下流観測井戸
1	水素イオン濃度（ｐＨ）	5.8-8.6	－	ｐH	7.4	6.5	6.6
2	生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ)	60以下	－	mg/l	<1	1.2	2.5
3	化学的酸素要求量(ＣＯＤ)	90以下	－	mg/l	6	3.7	5.3
4	浮遊物質量(ＳＳ)	60以下	－	mg/l	<1	<1	5
5	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量(鉱油類含有量)	5以下	－	mg/l	<2	－	－
6	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	30以下	－	mg/l	<1	－	－
7	窒素含有量	120(60)以下	－	mg/l	3.3	8.4	2.3
8	燐含有量	16(8)以下	－	mg/l	<0.1	0.038	0.10
9	フェノール類含有量	5以下	－	mg/l	<0.05	－	－
10	銅含有量	3以下	－	mg/l	<0.05	－	－
11	亜鉛含有量	2以下	－	mg/l	0.26	－	－
12	溶解性鉄含有量	10以下	－	mg/l	<0.1	－	－
13	溶解性マンガン含有量	10以下	－	mg/l	0.18	－	－
14	クロム含有量	2以下	－	mg/l	<0.02	－	－
15	カドミウム及びその化合物	0.03以下	0.003以下	mg/l	0.01	<0.0003	<0.0003
16	シアン化合物	1以下	未検出	mg/l	<0.1	不検出	不検出
17	有機リン化合物	1以下	－	mg/l	<0.1	－	－
18	鉛及びその化合物	0.1以下	0.01以下	mg/l	<0.01	<0.001	<0.001
19	六価クロム化合物	0.2以下	0.02以下	mg/l	<0.01	<0.005	<0.005
20	砒素及びその化合物	0.1以下	0.01以下	mg/l	<0.01	<0.001	<0.001
21	水銀及びアルキル水銀その他の化合物	0.005以下	0.0005以下	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005
22	アルキル水銀化合物	不検出	不検出	mg/l	不検出	不検出	不検出
23	ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）	0.003以下	未検出	mg/l	<0.0005	不検出	不検出
24	トリクロロエチレン	0.3以下	0.03以下	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001
25	テトラクロロエチレン	0.1以下	0.01以下	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001
26	ジクロロメタン	0.2以下	0.02以下	mg/l	<0.02	<0.002	<0.002
27	四塩化炭素	0.02以下	0.002以下	mg/l	<0.002	<0.0002	<0.0002
28	1,2-ジクロロエタン	0.04以下	0.004以下	mg/l	<0.004	<0.0004	<0.0004
29	1,1-ジクロロエチレン	1以下	0.1以下	mg/l	<0.02	<0.002	<0.002
30	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4以下	－	mg/l	<0.001	－	－
31	1,2-ジクロロエチレン (シス、トランスの合計)	－	0.4以下	mg/l	－	<0.004	<0.004
32	1,1,1-トリクロロエタン	3以下	1以下	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001
33	1,1,2-トリクロロエタン	0.06以下	0.006以下	mg/l	<0.006	<0.0006	<0.0006
34	1,3-ジクロロプロペン	0.02以下	0.002以下	mg/l	<0.002	<0.0002	<0.0002
35	チラウム	0.06以下	0.006以下	mg/l	<0.006	<0.0006	<0.0006
36	シマジン	0.03以下	0.003以下	mg/l	<0.003	<0.0003	<0.0003
37	チオベンカルブ	0.2以下	0.02以下	mg/l	<0.02	<0.002	<0.002
38	ベンゼン	0.1以下	0.01以下	mg/l	<0.01	<0.001	<0.001
39	セレン及びその化合物	0.1以下	0.01以下	mg/l	<0.01	<0.001	<0.001
40	ほう素及びその化合物	50以下	－	mg/l	<1	－	－
41	ふっ素及びその化合物	15以下	－	mg/l	<0.8	－	－
42	ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200以下	－	mg/l	1.9	－	－
43	塩化物イオン	－	－	mg/l	4,400	700	7
44	カルシウムイオン	－	－	mg/l	720	－	－
45	1,4-ジオキサン	0.5以下	0.05以下	mg/l	<0.05	<0.005	<0.005
46	大腸菌数	800以下	－	CFU/ml	<10	<2	4
47	電気伝導率	－	－	mS/m	1,200	260	46
48	ホルムアルデヒド	－	－	mg/l	<1	－	－
49	塩化ビニールモノマー	－	0.002以下	mg/l	－	<0.0002	<0.0002
50	ダイオキシン類	10以下	1以下	pg-TEQ/l	0.050	0.017	0.054